



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Кировской области в Котельничском районе

ул. Луначарского, д. 46, г. Котельнич, 612600
тел. (83342) 4-02-38, тел./факс (83342) 4-11-41
E-mail: to3@43.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73606176 ОГРН 1054316553653
ИНН/КПП 4345100444 / 434501001

14.06.2024 № 09-74/539

«Об обеспечении санитарно-эпидемиологического
благополучия на водных объектах в 2024 году»

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Котельничском районе (далее по тексту территориальный отдел) информирует Вас: 20.05.2024 был осуществлен отбор проб воды в точках, используемых для организации отдыха на воде в Даровском районе, а именно места отдыха у воды река Кобра с.Кобра, река Кобра пгт.Даровской, река Молома с.Красное, пруд на р.Пиксур с.Пиксур.
Согласно протоколам лабораторных испытаний №43-01-16/00989-24.В от 03.06.2024, №43-01-16/00988-24.В от 03.06.2024, №43-01-16/00987-24.В от 03.06.2024, №43-01-16/00990-24.В от 03.06.2024 вода в данных точках не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим показателям.

Просим довести до сведения населения информацию о том, что купание в данных местах не рекомендуется.

Приложение: протоколы лабораторных испытаний.

Начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области в Котельничском районе
8(83342) 4-11-41

ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДАРОВСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕЛЬКИНУ О.Ю.
612140, Кировская область,
Даровской район, пгт Даровской,
ул. Набережная, д. 8

И.Н.Федяева

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Кировской области" в Котельничском районе
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Котельничском районе)

Юридический адрес: 610000, Кировская обл, Киров г, Свободы ул, дом 64а, тел.: (8332) 38-57-54

e-mail: kirov@sanepid.ru

ОГРН 1054316558669 ИНН 4345100758

Адреса мест осуществления деятельности: 612600, Кировская обл, Котельничский р-н, Котельнич г., Луначарского ул,
дом 46, тел.: 8(83342)4-13-30, e-mail: koteln@sanepid.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской
области" в Котельничском районе



МП

О.М. Носова

03.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 43-01-16/00988-24.В от 03.06.2024

1. Заказчик: Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Котельничском районе (ИНН 4345100444 ОГРН 1054316553653)

2. Юридический адрес: 610027, Кировская обл, Киров г, Красноармейская ул, дом 45

Фактический адрес: 612601, Кировская обл, Котельничский р-н, Котельнич г., Луначарского ул, дом 46

3. Наименование образца испытаний: Вода поверхностного водоёма

4. Место отбора: река Кобра, Кировская обл, р-н Даровской, с Кобра

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ ДАРОВСКОГО РАЙОНА

Юридический адрес: КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДАРОВСКОЙ, 1 ДАРОВСКОЕ, ПГТ ДАРОВСКОЙ, УЛ
НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 8

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 20.05.2024 11:00 - 11:15

Ф.И.О., должности: Повоселова Людмила Николаевна помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Котельничском районе

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2024 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, Поручение №0111-К от 16 мая 2024 г., Протокол отбора
№165 от 20 мая 2024 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 43-01-16/00988-Б-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости): -

Протокол испытаний № 43-01-16/00988-24 В от 03.06.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 20.05.2024 14:50

Место осуществления деятельности: 612600, Кировская обл, Котельничский р-н, Котельнич г., Луначарского ул, дом 46

дата начала испытаний 20.05.2024 15:00, дата окончания испытаний 24.05.2024 15:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	1300 НВЧ	Не более 100	МУК 4.2.3963-23
2	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	-	Не обнаружено в 1 дм ³	Отсутствие в 1 дм ³	МУК 4.2.3963-23
3	Колифаги	БОЕ/100 см ³	более 16,1 НВЧ	Не более 10	МУК 4.2.3963-23
4	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	1300 НВЧ	Не более 500	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	KOE/100см ³	23 НВЧ	Не более 10	МУК 4.2.3963-23
Должность:		Ф.И.О		Подпись:	
Ио начальника испытательной лаборатории, старший биолог		Василенко Е.А.			

Ответственный за оформление протокола:

Е.В. Матвеева, медицинский статистик

Протокол составлен в трёх экземплярах

Конец протокола испытаний № 43-01-16/00988-24.В от 03.06.2024